

MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Febbraio 2022

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

Cepagatti / Spoltore



Lat: 42° 24' 24,29"

Long: 14° 08' 48,99"

Data: 16/02/2022

Orario: 11:22

Sito	Induzione magnetica (mT)				
	Tot	x	y	z	
Comune: Cepagatti / Spoltore	Valore massimo	0.064	0.039	0.017	0.049
Provincia: Pescara	Valore minimo	0.054	0.027	0.009	0.044
Località: Calcasacco	Valore medio	0.059	0.033	0.013	0.046

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
Valore massimo raccomandato	0.500 mT
Campo magnetico terrestre stimato	0.040 mT
Valore medio totale misurato	0.059 mT

