

MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Aprile 2022

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

Cepagatti / Spoltore



Lat: 42° 24' 24,29"

Long: 14° 08' 48,99"

Data: 27/04/2022

Orario: 11:33

| Sito | Induzione magnetica (mT) | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Tot | x | y | z | |
| Comune: Cepagatti / Spoltore | Valore massimo | 0.097 | 0.050 | 0.006 | 0.084 |
| Provincia: Pescara | Valore minimo | 0.093 | 0.040 | 0.000 | 0.077 |
| Località: Calcasacco | Valore medio | 0.094 | 0.046 | 0.002 | 0.082 |

| Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP | |
|---|-----------------|
| Valore massimo raccomandato | 0.500 mT |
| Campo magnetico terrestre stimato | 0.040 mT |
| Valore medio totale misurato | 0.094 mT |

