

## MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Maggio 2022

Linea tracciato



### CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

## Cepagatti / Spoltore



Lat: 42° 24' 24,29"

Long: 14° 08' 48,99"

Data: 30/05/2022

Orario: 11:59

Sito	Induzione magnetica (mT)				
	Tot	x	y	z	
<b>Comune: Cepagatti / Spoltore</b>	<b>Valore massimo</b>	0.082	0.017	0.026	0.078
<b>Provincia: Pescara</b>	<b>Valore minimo</b>	0.073	0.005	0.016	0.068
<b>Località: Calcasacco</b>	<b>Valore medio</b>	0.078	0.010	0.021	0.074

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
<b>Valore massimo raccomandato</b>	0.500 mT
<b>Campo magnetico terrestre stimato</b>	0.040 mT
<b>Valore medio totale misurato</b>	0.078 mT

