

MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Giugno 2022

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

Cepagatti / Spoltore



Lat: 42° 24' 24,29" N

Long: 14° 08' 48,99" E

Data: 30/06/2022

Orario: 16:50

Sito	Induzione magnetica (mT)				
	Tot	x	y	z	
Comune: Cepagatti / Spoltore	Valore massimo	0.059	0.019	0.008	0.056
Provincia: Pescara	Valore minimo	0.055	0.015	0.005	0.052
Località: Calcasacco	Valore medio	0.057	0.016	0.007	0.054

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
Valore massimo raccomandato	0.500 mT
Campo magnetico terrestre stimato	0.040 mT
Valore medio totale misurato	0.057 mT

