

## MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Giugno 2022

Linea tracciato



### CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

## Pescara Alcyone



Lat: 42° 26' 59,78" N

Long: 14° 14' 41,30" E

Data: 16/06/2022

Orario: 09:38

Sito	Induzione magnetica (mT)				
		Tot	x	y	z
<b>Comune: Pescara</b>	<b>Valore massimo</b>	0.042	0.006	0.008	0.041
<b>Provincia: Pescara</b>	<b>Valore minimo</b>	0.037	0.000	0.004	0.037
<b>Località: Alcyone</b>	<b>Valore medio</b>	<b>0.040</b>	<b>0.003</b>	<b>0.007</b>	<b>0.039</b>

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
<b>Valore massimo raccomandato</b>	<b>0.500 mT</b>
<b>Campo magnetico terrestre stimato</b>	<b>0.040 mT</b>
<b>Valore medio totale</b>	<b>0.040 mT</b>

