

## MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Luglio 2022

Linea tracciato



### CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

## Cepagatti / Spoltore



Lat: 42° 24' 24,29" N

Long: 14° 08' 48,99" E

Data: 28/07/2022

Orario: 16:34

| Sito                                | Induzione magnetica (mT) |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | Tot                      | x            | y            | z            |              |
| <b>Comune: Cepagatti / Spoltore</b> | <b>Valore massimo</b>    | 0.059        | 0.017        | 0.007        | 0.057        |
| <b>Provincia: Pescara</b>           | <b>Valore minimo</b>     | 0.053        | 0.009        | 0.001        | 0.052        |
| <b>Località: Calcasacco</b>         | <b>Valore medio</b>      | <b>0.056</b> | <b>0.013</b> | <b>0.007</b> | <b>0.054</b> |

| Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP |                 |
|---|-----------------|
| <b>Valore massimo raccomandato</b>            | <b>0.500 mT</b> |
| <b>Campo magnetico terrestre stimato</b>      | <b>0.040 mT</b> |
| <b>Valore medio totale misurato</b>           | <b>0.056 mT</b> |

