

MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Luglio 2022

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

San Giovanni Teatino



Lat: 42° 25' 15,08" N

Long: 14° 10' 34,84" E

Data: 28/07/2022

Orario: 16:14

Sito	Induzione magnetica (mT)				
		Tot	x	y	z
Comune: San Giovanni Teatino	Valore massimo	0.051	0.017	0.021	0.043
Provincia: Chieti	Valore minimo	0.048	0.015	0.019	0.041
Località: Aeroporto	Valore medio	0.049	0.016	0.020	0.042

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
Valore massimo raccomandato	0.500 mT
Campo magnetico terrestre stimato	0.040 mT
Valore medio totale	0.049 mT

