

## MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Febbraio 2024

Linea tracciato



### CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

## Cepagatti / Spoltore



Lat: 42° 24' 24,29''

Long: 14° 08' 48,99''

Data: 16/02/2024

Orario: 13:00

Sito	Induzione magnetica (mT)				
		Tot	x	y	z
<b>Comune: Cepagatti / Spoltore</b>	<b>Valore massimo</b>	<b>0.075</b>	<b>0.049</b>	<b>0.049</b>	<b>0.043</b>
<b>Provincia: Pescara</b>	<b>Valore minimo</b>	<b>0.071</b>	<b>0.041</b>	<b>0.048</b>	<b>0.038</b>
<b>Località: Calcasacco</b>	<b>Valore medio</b>	<b>0.073</b>	<b>0.045</b>	<b>0.048</b>	<b>0.041</b>

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
<b>Valore massimo raccomandato</b>	<b>0.500 mT</b>
<b>Campo magnetico terrestre stimato</b>	<b>0.040 mT</b>
<b>Valore medio totale misurato</b>	<b>0.073 mT</b>

