

MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Marzo 2024

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)



Certificato N° 50 100 16416
(IAF 34, 37)

Pescara Alcyone



Lat: 42° 26' 59,78"

Long: 14° 14' 41,30"

Data: 21/03/2024

Orario: 12:20

Sito	Induzione magnetica (mT)				
		Tot	x	y	z
Comune: Pescara	Valore massimo	0.074	0.044	0.038	0.054
Provincia: Pescara	Valore minimo	0.073	0.039	0.037	0.05
Località: Alcyone	Valore medio	0.075	0.042	0.038	0.052

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
Valore massimo raccomandato	0.500 mT
Campo magnetico terrestre stimato	0.040 mT
Valore medio totale misurato	0.073 mT

